

Kurzbericht



Strandzugang 10 L | ©Lena Ahlgrimm

Barrierefreie Strandzugänge 10 L bis 10 O in Karlshagen

Strand-Vorplatz
17449 Karlshagen

Tel: +49 38371 55490
Fax: +49 38371 554920

touristinformation@karlshagen.de
<https://www.karlshagen.de/ostseebad/karlshagen-barrierefrei>

Herzlich willkommen!

Zu einem erfolgreichen Sommerurlaub auf der Insel Usedom gehört natürlich ein entspannter Besuch am Strand. Von der Promenade führen viele Sandwege über die Düne zum Strand. Vier dieser Wege wurden mit Holzplanken oder Betonplatten befestigt und ermöglichen einen Strandbesuch mit dem Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen oder auf Krücken. Barrierefreie Strandkörbe können gemietet werden.

PRÜFERGEBNIS

für

Barrierefreie Strandzugänge 10 L bis 10 O in Karlshagen

17449 Karlshagen, Zertifikats-ID: PA-13159-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Oktober 2022 – September 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Strandzugang 10 M

©Anne Wilken



Strandzugang 10 O

©Anne Wilken



Hauptstrandzugang
10 N

©Anne Wilken

Überblick

- Von der Promenade führen viele Sandwege über die Düne zum Strand
- Vier Wege mit Holzplanken oder Betonplatten ermöglichen einen Strandbesuch mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen oder auf Krücken
- Barrierefreie Strandkörbe können gemietet werden

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplätze für Menschen mit Behinderung
- Alle die für Gäste nutzbaren Bereiche sind stufenlos oder über eine Rampe erreichbar (Strandvorplatz)
- Strandzugänge teilweise über Holzbohlenwege erreichbar
- WCs für Menschen mit Behinderung an den Strandzugängen 10 N und 10 O
- Türen sind mindestens 90 cm breit
- Assistenzhunde willkommen
- Hilfsmittel: Strandrollstühle, Wattmobile, Strandkörbe für Menschen mit Behinderung

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**".

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: mindestens 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Hauptstrandzugang 10 N ist 50 m lang.
- In 100 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle "Karlshagen Strand".
- Außenwege sind mindestens 200 cm breit. Sitzgelegenheiten sind teilweise vorhanden.
- Der Zugang zum Strandvorplatz ist über eine Rampe zugänglich.
- Die Rampe hat eine maximale Neigung von 2 % und eine Gesamtlänge von 5 m.
- Alle Strandzugänge sind stufenlos erreichbar.
- Hauptstrandzugang 10 N:
Der Zugang zum Strand/Wasser erfolgt über einen Holzbohlenweg mit einer maximalen Längsneigung von 4% bis zum Wasser, sowie ein nach links und rechts 80 m befestigter Steg. An diesem Strandzugang sind Strandkörbe für Menschen mit Behinderung vorhanden. Es gibt an diesem Strand einen Holzbohlen-Verbindungsweg zum Strandzugang 10 O.
- Strandzugang 10 L:
Der befestigte Weg endet an der Düne. Der Weg zum Wasser führt über Sand.
- Strandzugang 10 M:
Der Zugang zum Strand/Wasser erfolgt über einen Holzbohlenweg mit einer maximalen Längsneigung von 4%.
- Strandzugang 10 O:
Der Zugang zum Strand (bis zur Hälfte) erfolgt über einen Holzbohlenweg mit einer maximalen Längsneigung von 3%. Es gibt an diesem Strandzugang einen Holzbohlen-Verbindungsweg zum Hauptstrandzugang 10 N.
- Angebotene Hilfsmittel: Wattmobile, barrierefreie Strandkörbe

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung am Strandaufgang 10 N und 10 O (baugleich)

- Die Tür ist 90 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken und vor dem WC 130 cm x 150 cm;
links neben dem WC 50 cm x 71 cm; rechts neben dem WC 111 cm x 71 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen Alarm.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche mitgebracht werden.
- Außenwege/Strandzugänge haben meist eine visuell kontrastreiche und taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Strandzugänge sind durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Treppenstufen am Strandvorplatz sind nicht visuell kontrastreich gestaltet und haben keine Handläufe.
- Die Beschilderung in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Die Strandzugänge sind von außen klar erkennbar.

- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es stehen keine Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung.
- Informationen zur Orientierung sind teilweise bildhaft verfügbar (Piktogramme, fotorealistische Darstellung).

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Blick von der Bushaltestelle in Richtung Strand

©Anne Wilken



Fahrplan in Richtung Wolgast

©Anne Wilken



Übersicht über verschiedene Busrouten

©Anne Wilken




Verortung der Bushaltestelle vom Strand kommend

©Anne Wilken




Zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderungen

©Lena Ahlgrimm



Strandzugang 10 N

©Anne Wilken



Strandzugang 10 L

©Lena Ahlgrimm



Toilettenhäuschen am Strandzugang 10 N

©Lena Ahlgrimm



Toilettenhäuschen am Strandzugang 10 O

©Lena Ahlgrimm



Tür zur Damentoilette am Toilettenhäuschen neben Strandzugang 10 M

©Lena Ahlgrimm



Damentoilette

©Lena Ahlgrimm



Kabine in der Damentoilette

©Lena Ahlgrimm



Strand

©Anne Wilken



Strand

©Anne Wilken



Hinweis- und Orientierungsschilder am Strandzugang 10 N

©Anne Wilken



Karte des Strandbereichs mit Satzung zum Verhalten am Strand

©Anne Wilken



Beschilderung am Strandzugang 10 N

©Anne Wilken



Hinweise am Strandzugang 10 O

©Anne Wilken


Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:


- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

